

临沂市工程监督抽查记录

LYAZJ02

工程组登记号： GZC202200471

抽查编号： C202202700

归档号：

工程组名称	临沂城发万德福冻干科技有限公司年加工15000吨FD（冻干）产品项目车间一	施工单位	临沂城发建工集团有限公司		
单体工程列表	15000吨FD（冻干）产品项目车间一				
监督单位	临沂市河东区域镇建设综合服务中心				
抽查类型	质监	抽查性质	一般抽查	监督人员	刘继国, 王文馨
抽查时间	2022年07月11日	记录时间	2022年07月12日	记录人	刘继国
工程 质量 安全 监督 情况	<p>1、★ 抽查实体质量</p> <p>问题1、15000吨FD（冻干）产品项目车间一, 实体质量存在问题, 抽查南车间四层顶板钢筋发现：1、13轴交C、E处梁上部中间受力筋设计3根直径20现使用3根直径18。2、部分梁底角筋保护层厚度超差，垫块缺少。3、梁柱交接处箍筋绑扎漏扣。4、边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造不符合16G101-1图集要求。 , 监督对象：施工单位</p>				
监督措施	本次抽查共执行工作1件（涉及1个工程），发现问题1个，本次抽查下达整改下达整改下达整改下达整改	抽查记录二维码			