

临沂市工程监督抽查记录

LYAZJ02

工程组登记号： GZC202200950

抽查编号： C202204028

归档号：

工程组名称	山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目小家电拆解 1#、2#车间		施工单位	方鼎建设集团有限公司		
单体工程列表	1#车间;2#车间					
监督单位	临沂市河东区城镇建设综合服务中心					
抽查类型	质监	抽查性质	一般抽查	监督人员	甄磊, 史立华	
抽查时间	2022年10月11日	记录时间	2022年10月12日	记录人	史立华	
工程 质量 安全 监督 情况	<p>1、★ 抽查实体质量 问题1、1#车间, 2#车间, 实体质量存在问题, 避雷带搭接不规范, 个别柱筋位移, 基础实测实量数据在允许偏差范围内, 监督对象: 施工单位</p>					
	<p>监督措施</p> <p>本次抽查共执行工作1件（涉及2个工程），发现问题1个，本次抽查下达整改下达整改下达整改下达整改下达整改下达整改下达整改下达整改下达整改下达整改下达整改下达整改下达整改下达整改下达整改下达整改</p>	抽查记录二维码				